



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, Kancelariya69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Краснохолмскому,

Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Красный Холм, ул. Никитина д. 4 (4822) 34-24-21, ogpnholm69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 6 / 1 / 6

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю Государственного бюджетного учреждения
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Весьегонского района в лице
директора ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Весьегонского
района Коглиной Татьяны Викторовны

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

на основании распоряжения врио начальника отделения НД и ПР по Краснохолмскому,
Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам, государственного инспектора по
Краснохолмскому, Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам по пожарному надзору
А.А. Романова № 6 от «06» марта 2019 года, в период:

“ 04 ” 04 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

“ 08 ” 04 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

проведена плановая проверка государственным инспектором по Краснохолмскому,
Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам по пожарному надзору, инспектором ОНД
и ПР по Краснохолмскому, Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам старшим
лейтенантом внутренней службы Смирновы Алексеем Сергеевичем Государственного
бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Весьегонского района, расположенного по адресу: 171720, Тверская область, г. Весьегонск, ул.
Карла Маркса, 99/19

совместно с: директором ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Весьегонского района Коглина Татьяна Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	Установить указатель, обозначающий направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», далее ППР-390	01.03.2020	
2.	Разработать исполнительную документацию на системы противопожарной защиты объекта.	п.61 ППР-390	01.03.2020	
3.	Оборудовать порошковый огнетушитель №3 соплом	п.478 ППР-390	01.03.2020	
4.	Обеспечить наличие на дверях складского помещения, обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 ППР-390	01.03.2020	
5.	Перенести контрольно-приемный прибор автоматической пожарной сигнализации исключив открытый доступ для посторонних лиц.	п.13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, далее СП-5.13130.2009	01.03.2020	
6.	Шлейфы и соединительные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения выполнить раздельной прокладкой	п.13.14.4 СП-5.13130.2009	01.03.2020	
7.	Перенести верхнюю часть настенного звукового оповещателя на расстояние не менее 2,3 м от уровня пола	п.4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, далее СП 3.13130.2009	01.03.2020	
8.	Тамбуры эвакуационных выходов оборудовать АПС	прилож. А п.А4 СП 5.13130.2009	01.03.2020	
9.	Смонтировать кабели системы АПС и СОУЭ, в соответствии с требованиями норм, показателями пожарной опасности и дымообразования	п.4.4, 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; п.5.1, п.5.10, п.5.11, таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	01.03.2020	
10.	Точечных дымовые извещатели, установленные на стенах, разместить на расстоянии не менее 30 мм от перекрытия	п.13.3.4, приложение П СП 5.13130.2009	01.03.2020	
11.	Изменить направление дверей на путях эвакуации по направлению выхода из здания.	п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, далее СП 1.13130.2009	01.03.2020	

12.	Установить автономный резервный источник электроснабжения.	ст.82 ч.1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2020
13.	Исключить на путях эвакуации перепады высот и выступы	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.03.2020
14.	У главного входа, в месте перепада высот, оборудовать лестницу с числом ступеней не менее трех	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.03.2020
15.	Здание пищеблока оборудовать АПС	п. А.10, прилож. А СП 5.13130.2009	01.03.2020
16.	Демонтировать в здании пищеблока на эвакуационном пути трубу отопления.	п. 36 «а» ППР-390	01.03.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Краснохолмскому, Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по Краснохолмскому, Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам старший лейтенант внутренней службы Смирнов А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

08 " апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

Смирнов

(подпись)

" 08 " апреля 20 19 г.



директор ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Весьегонского района
Коглина Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.